

## Instrukcja montażu zbiornika podziemnego PLATIN XXL

**Platin XXL 20000 I – kod 391000**

(391810+371018+371065)

**Platin XXL 25000 I – kod 391001**

(391811+371018+371065)

**Platin XXL**

**od 30000 I – na zapytanie**



Postanowień niniejszej instrukcji należy przestrzegać obowiązkowo, w przeciwnym razie wszelkie roszczenia gwarancyjne stają się nieważne.

Szczegółowe warunki i zasady gwarancji znajdują się na str. 11.

Obowiązkowo należy skontrolować wszystkie zbiorniki, jak również ich elementy wyposażenia na cele przeciwpożarowe, pod kątem uszkodzeń przed umieszczeniem ich w wykopie.

### Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. WARUNKI INSTALACJI
3. DANE TECHNICZNE
4. BUDOWA ZBIORNIKA
5. INSTALACJA ZBIORNIKA
6. MONTAŻ NADBUDOWY I POKRYWY
7. MONTAŻ DODATKOWEJ NADBUDOWY
8. INSTALACJA JAKO ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY
9. KONTROLA I SERWIS
10. GWARANCJA PRODUCENTA
11. ZASADY BHP

## 1. Informacje ogólne


### 1.1 Bezpieczeństwo

W trakcie wszystkich prac należy przestrzegać właściwych przepisów BHP.

Ponadto, właściwe przepisy i normy należy uwzględniać w trakcie montażu, konserwacji, naprawy, itp.

W przypadku wszystkich prac przy urządzeniu albo jego częściach, całość urządzenia należy wyłączyć z eksploatacji i zabezpieczyć je przed ponownym uruchomieniem.

Pokrywy zbiornika są zabezpieczone przed nieupoważnionym otwarciem, przy pomocy wkrętu. Pokrywa zbiornika musi być zamknięta, poza pracami wewnątrz zbiornika, gdyż w przeciwnym razie zachodzi wysokie zagrożenie wypadkiem.



Należy stosować wyłącznie oryginalne nadbudowy i pokrywy GRAF.

Firma GRAF oferuje szeroką gamę akcesoriów, które są dopasowane do siebie i mogą być rozbudowane do kompletnych systemów.


Stosowanie innych części wyposażenia może spowodować nieprawidłowe działanie instalacji i wygaśnięcie odpowiedzialności producenta za wszelkie wynikające z tego tytułu szkody.

### 1.2 Obowiązek oznakowania


Wszystkie przewody i punkty poboru wody użytkowej należy oznakować tabliczką z napisem „Woda niezdatna do picia” lub odpowiednim piktogramem, aby również po latach zapobiec pomyleniu z wodą wodociągową. Również przy prawidłowym oznakowaniu może dojść do pomyłek, na przykład przez dzieci. Dlatego wszystkie punkty poboru wody użytkowej muszą być wyposażone w zawory posiadające zabezpieczenie przed dziećmi.

## 2. Warunki montażu


Wysokość przykrycia gruntem w terenach zielonych  
750mm – 950mm/1050mm  
(pokrywa teleskopowa Mini/pokrywa teleskopowa Maxi)



Maksymalna wysokość przykrycia gruntem z dodatkową nadbudową (tylko w terenach zielonych, nieprzejezdnych) – 1500mm




Wysokość przykrycia gruntem zbiornika z pokrywą żeliwną (klasa B) przystosowaną do ruchu pojazdów do 3,5 t (bez wody gruntowej) – 750 – 1300mm




Wysokość przykrycia gruntem zbiornika z pokrywą dostosowaną do ruchu pojazdów ciężarowych (pierścień odciążający na nadbudowie i wąż typu ciężkiego po stronie klienta)  
Bez wody gruntowej

**Uwaga:** ruch samochodów ciężarowych dopuszczony jedynie wówczas, gdy zamontowana jest betonowa płyta odciążająca




Wysokość przykrycia gruntem zbiornika zamontowanego w wodzie gruntowej – 750 – 1500mm  
(zakreskowany obszar określa dopuszczalną głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie)

Instalacja w terenie nieprzejezdnym



### 3. Dane techniczne

#### 3.1 Dane techniczne zbiornika Platin XXL



#### 3.2 Wymiary zbiornika Platin XXL

Zbiornik (litry)	20000	25000	30000	35000	40000
Waga (kg)	890	1105	1355	1570	1750
L (mm)	9405	11665	14265	16510	18430
B (mm)	2250	2250	2250	2250	2250
H <sub>1</sub> (mm)	1250	1250	1250	1250	1250
H <sub>2</sub> (mm)	1300	1300	1300	1300	1300
Hges (mm)	1910	1910	1910	1910	1910

Zbiornik (litry)	45000	50000	55000	60000	65000
Waga (kg)	2000	2180	2395	2645	2825
L (mm)	21030	22935	25195	27795	29700
B (mm)	2250	2250	2250	2250	2250
H <sub>1</sub> (mm)	1250	1250	1250	1250	1250
H <sub>2</sub> (mm)	1300	1300	1300	1300	1300
Hges (mm)	1910	1910	1910	1910	1910

## 4. Budowa zbiornika

① Właz


② Pokrywa teleskopowa  
(pochył w zakresie 5st)

③ Uszczelka

④ Nadbudowa  
(możliwość obrotu w  
zakresie 360st)

⑤ Uszczelka

⑥ Zbiornik Platin XXL



## 5. Instalacja zbiornika

① Grunt rodzimy

② Pokrywa teleskopowa

③ Podosypka (żwir okrągły – maks.8/16 lub  
piasek stabilizowany cementem – 1m<sup>3</sup>  
piasku/200kg cementu)


④ Obsypka (żwir okrągły, max. uziarnienie 8/16  
lub piasek stabilizowany cementem – 1m<sup>3</sup> piasku/200kg  
cementu)

⑤ Nawierzchnia

⑥ Zbiornik Platin XXL

⑦ Pierścień odcciążający w przypadku montażu pod  
powierzchnią przeznaczoną do ruchu pojazdów

$\beta$  - kąt nachylenia w zależności od głębokości wykopu  
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami



## 5. Instalacja zbiornika

### 5.1 Miejsce budowy

Przed instalacją zbiornika należy określić następujące warunki:

- Rodzaj gruntu na działce (stabilność, przepuszczalność)
- Maksymalny poziom wody gruntowej
- Rodzaje występujących obciążeń, np. ruch pojazdów

Aby określić warunki fizyczne gruntu, należy zlecić wykonanie badań gruntowo-wodnych.

### 5.2 Wykop

W celu zapewnienia wystarczającej przestrzeni roboczej, powierzchnia wykopu musi być ze wszystkich stron szersza o 100mm od zarysu bryły zbiornika. Należy zachować odstęp co najmniej 1000mm od stałych elementów budowlanych.

Jeżeli głębokość wykopu wynosi  $>1250\text{mm}$ , kąt nachylenia skarp należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Skarpę (ścianę) wykopu należy wykonać w taki sposób, żeby nie występowało ryzyko obsunięcia się lub zawalenia. Podłoże pod budowę musi być poziome i równe oraz zapewnić wystarczającą wytrzymałość.


Głębokość wykopu musi być tak dobrana, żeby nie przekroczyć maksymalnej grubości warstwy gruntu przykrywającej zbiornik (zgodnie z pkt. 2 niniejszej instrukcji).

Aby korzystać z systemu przez cały rok, konieczne jest zainstalowanie zbiornika poniżej warstwy przemarzania gruntu.

Jako podsypkę stosuje się warstwę zagęszczonego żwiru okrągłego (uziarnienie 8/16, grubość ok. 100-150mm) lub piasku stabilizowanego cementem ( $1\text{ m}^3$  piasku/200kg cementu, grubość ok. 100-150mm).


#### 5.2.1 Położenie na zboczu, skarpie itp.

Przy posadowieniu zbiornika w bezpośrednim sąsiedztwie ( $< 5\text{m}$ ) zbocza, pagórka lub skarpy należy zbudować statycznie obliczony mur wspierający, który przejmowałby nacisk gruntu. Mur musi być wyższy o co najmniej 500mm od bryły zbiornika i znajdować się w odległości przynajmniej 1000mm od zbiornika.



#### 5.2.2 Montaż w wodzie gruntowej i gruntach spoiwych

Jeśli zbiornik będzie zanurzony w wodzie gruntowej głębiej niż jest to pokazane na rysunku, należy zapewnić odpowiednie odprowadzenie nadmiaru wody (maksymalna głębokość zanurzenia zbiornika Platin XXL wynosi 1250mm).




Jeżeli spodziewane jest ich podniesienie albo wymagany poziom nie może być dotrzymany, należy uwzględnić konieczność odprowadzenia wód gruntowych poprzez drenaż odwadniający oraz montaż zbiornika na płycie fundamentowej wraz z jego zakotwieniem.

## 5. Instalacja zbiornika

### 5.2.3 Instalacja w obszarze z ruchem samochodów ciężarowych


Ruch samochodów ciężarowych dopuszczony jedynie wówczas, gdy zamontowana jest płyta betonowa odciążająca nad zbiornikiem.

Wymiary i wytrzymałość płyty powinny być obliczone statycznie.



### 5.2.4 Instalacja zbiornika w pobliżu obszaru z ruchem samochodowym

Jeśli zachodzi konieczność montażu zbiorników podziemnych obok pasów ruchu drogowego, po których jeżdżą pojazdy o masie przekraczającej 3,5t, to minimalna odległość zbiornika od tych powierzchni powinna odpowiadać co najmniej głębokości wykopu




### 5.2.5 Łączenie kilku zbiorników

Dwa lub więcej zbiorników łączymy za pomocą rur kanalizacyjnych na uszczelki GRAF w miejscach do tego przeznaczonych na ściankach zbiornika.

Otwory wykonywać za pomocą otwornicy odpowiedniej średnicy.

Należy zachować min. 500mm odległości pomiędzy zbiornikami.

Rury wsunięte w zbiorniki co najmniej na 200mm.



## 6. Instalacja zbiornika

### 5.3 Posadowienie i napętnianie zbiornika



Posadowić zbiorniki za pomocą odpowiedniego sprzętu opuszczając je płynnie i bez wstrząsów do przygotowanego wcześniej wykopu.

Przed zasypaniem zbiornika należy napętnić go wodą do 1/3 objętości.

Następnie obsypać dookoła żwirem okrągłym o maksymalnym uziarnieniu 8/16 lub piaskiem stabilizowanym cementem i zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 30 cm aż do górnej krawędzi zbiornika.


Poszczególne warstwy, jak również wewnętrzna przestrzeń muszą być dobrze zagęszczone (ręczne ubijanie). Podczas zagęszczania należy unikać uszkodzeń zbiornika. Mechanicznych zagęszczarek nie wolno używać w żadnych okolicznościach. Obsypka musi mieć szerokość co najmniej 100mm.

W uzasadnionych przypadkach należy zastosować obsypkę piaskowo-cementową lub mur oporowy.



### 5.4 Układanie przyłączy

Wszystkie rury dopływowe i przelewowe należy układać ze spadkiem co najmniej 1% w kierunku przepływu (uwzględnić przy tym późniejsze osiadanie gruntu). Jeśli przelew zbiornika zostanie podłączony do kanału publicznego musi zostać zabezpieczony przed cofką za pomocą urządzenia podnoszącego (kanał mieszany) lub urządzenia przeciwwzalewowego (kanał odprowadzający wyłącznie wodę deszczową).



Wszystkie przewody ssawne, tłoczne i sterujące muszą być poprowadzone w rurze osłonowej, którą należy ułożyć ze spadkiem w stosunku do zbiornika, bez zagięć i możliwie w linii prostej. Wymagane łuki należy wykonać z kształtek rurowych 30°.

**Ważne:** rurę osłonową należy podłączyć do otworu wykonanego **powyżej** maksymalnego poziomu wody





## 6. Montaż nadbudowy i pokrywy

### 6.1 Montaż nadbudowy

Załączoną uszczelkę należy umieścić w profilu „B” w zbiorniku.

Następnie zamontować nadbudowę na zbiorniku, upewniając się, że górna uszczelka „A” jest w prawidłowym położeniu.





### 6.2 Montaż pokrywy teleskopowej

Pokrywa teleskopowa umożliwia dostosowanie głębokości posadowienia zbiornika do powierzchni terenu.

Regulacja w zakresie 750 - 950 mm dla pokrywy teleskopowej Mini oraz 750 - 1050 mm dla pokrywy teleskopowej Maxi.

Uszczelkę należy prawidłowo zamontować w nadbudowie zbiornika i posmarować silną pastą lub innym środkiem ułatwiającym montaż.


Następnie należy posmarować dolną powierzchnię pokrywy, włożyć w nadbudowę i dopasować do powierzchni terenu.



### 6.3 Pokrywa teleskopowa dla ruchu pieszego

**Ważne:** Aby zapobiec przenoszeniu obciążeń na zbiornik, obsypka wokół pokrywy ①, wykonana ze żwiru okrągłego ② (max. uziarnienie 8/16) powinna być równomiernie zagęszczona. Podczas zagęszczania należy unikać uszkodzenia pokrywy i nadbudowy ③.


Pokrywa powinna być zabezpieczona przed otwarciem przez dzieci. **Należy dokręcić śrubę zabezpieczającą na tyle mocno, by nie mogły otworzyć dzieci.**



### 6.4 Pokrywa teleskopowa dla ruchu samochodów osobowych

Jeżeli zbiornik jest instalowany w terenie przystosowanym dla ruchu samochodów osobowych, pokrywa teleskopowa ① musi być zabezpieczona warstwą betonu ④ (klasa obciążenia B25 = 250 kg/m<sup>2</sup>). Warstwa betonu musi wynosić co najmniej 300mm szerokości oraz około 200mm wysokości dookoła pokrywy. Dozwolone przykrycie zbiornika wynosi min. 700mm i max. 1000mm.

Jest możliwość zwiększenia zagłębienia zbiornika przy użyciu teleskopowej pokrywy z żeliwnym włazem (max. wys. efektywna 440mm) oraz dodatkowej nadbudowy (max. wys. efektywna 300mm).



**Uwaga:** Użyj pokrywy żeliwnej w każdym przypadku.


## 6. Montaż nadbudowy i pokrywy

### 6.5 Pokrywa teleskopowa dla ruchu samochodów ciężarowych

Należy zastosować dodatkowy betonowy pierścień odciążający (średnica 600mm) dla wsparcia władu ciężkiego na pokrywie teleskopowej. Powierzchnia pierścienia powinna wynosić ok. 1m<sup>2</sup>.

Jest możliwość zwiększenia zagłębienia zbiornika przy użyciu pokrywy teleskopowej z władem klasy D do obciążeń ruchem ciężarowym (max. wys. efektywna 440mm) oraz dodatkowej nadbudowy (max. wys. efektywna 300mm).

**Uwaga:** Ruch samochodem ciężarowym jest możliwy, jeśli nad zbiornikiem zamontowana jest betonowa płyta odciążająca (pkt. 5.2.3) !




## 7. Montaż dodatkowej nadbudowy

Aby uzyskać większe zagłębienie zbiornika można zastosować dodatkową nadbudowę. W tym celu należy użyć sil pasty lub innego środka ułatwiającego montaż i wsunąć ją do głównej nadbudowy. Następnie należy posmarować uszczelkę w górnej części dodatkowej nadbudowy i wsunąć w nią pokrywę teleskopową oraz dopasować do zadanej powierzchni terenu.

**max. naziom gruntu 1500 mm**


1. Pokrywa teleskopowa (pochył w zakresie 5°)
2. Dodatkowa nadbudowa
3. Nadbudowa Maxi (możliwość obrotu w zakresie 360°)



## 8. Instalacja jako zbiornik bezodpływowy

Jeśli podziemne zbiorniki Platin XXL są instalowane jako zbiorniki bezodpływowe, obowiązują wszystkie powyższe etapy pracy i zalecenia.

Pomija się przelew awaryjny i pusty rurociąg techniczny, a montuje końcówkę wentylacyjną DN110 (kod 369017).



## 9. Kontrola i serwis

Cały system musi być sprawdzany pod kątem przecieków, czystości i stabilności przynajmniej co trzy miesiące.

Serwis całego systemu powinien być przeprowadzany w odstępach ok. pięcioletnich. W tym przypadku wszystkie części systemu muszą być wyczyszczone oraz sprawdzone pod kątem prawidłowego funkcjonowania.

Czynności serwisowe powinny polegać na:

- Całkowite opróżnienie zbiornika
- Umycie wodą powierzchni zbiornika oraz jego wewnętrznych części
- Usunięcie wszystkich zanieczyszczeń ze zbiornika
- Sprawdzenie czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane

## 10. Gwarancja producenta

GRAF Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 26 w Skierniewicach (96-100) oświadcza, że zbiorniki podziemne, opisane w niniejszym dokumencie są odpowiednie do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.nr 92, poz. 881 z późn. zm.), co zostało potwierdzone:

- Krajową deklaracją właściwości użytkowych, stanowiącą oświadczenie Producenta na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Krajową Oceną Techniczną

Producent udziela 15-letniej gwarancji (liczonej od daty sprzedaży) na konstrukcję zbiornika. Producent oświadcza, że wyżej wymienione urządzenie jest wolne od wad fabrycznych.

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wady fabrycznej tkwiącej w urządzeniu, która zostanie potwierdzona przez serwis producenta, dokonywana jest nieodpłatna naprawa urządzenia lub elementy wadliwe urządzenia wymieniane są na nowe (w takim przypadku – wadliwe elementy muszą zostać zwrócone do Producenta). Ewentualnie Producent dostarcza brakujące części.

Użytkownik traci uprawnienia z tytułu Gwarancji, jeżeli w terminie 14 dni od wykrycia wady nie zawiadomi o tym Producenta listem poleconym na adres siedziby producenta lub pocztą elektroniczną na adres:

[reklamacje@grafpolska.pl](mailto:reklamacje@grafpolska.pl)

## 10. Gwarancja producenta

Użytkownik jest zobowiązany do przesłania wraz z powiadomieniem dokumentu zakupu i na życzenie Producenta okazać go w oryginale.

Dokonywana w ramach gwarancji naprawa urządzenia albo wymiana jego wadliwych elementów zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie.

W przypadku, gdy nabywcą urządzenia jest konsument w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz.U. nr 141, poz. 1176), gwarancja Producenta na sprzedane urządzenia nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej Ustawy.

### **Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:**

- Nieprzestrzeganie warunków ustalonych przez GRAF Polska dla doboru typu i wielkości zbiornika do lokalnych warunków gruntowo-wodnych
- Nieprzestrzegania przez wykonawcę zasad montażu instalacji ustalonych przez GRAF Polska
- Nieprzestrzegania przez użytkownika zasad eksploatacji i obsługi instalacji określonych przez GRAF Polska
- Dokonywania przeróbek lub użytkowanie urządzeń i elementów towarzyszących, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, określonym przez GRAF Polska
- Uszkodzeń mechanicznych powstałych z przyczyn innych niż spowodowanych zainstalowanym urządzeniem
- Siły wyższej, tj. zjawiska nadzwyczajnych (np. atmosferycznych, geologicznych) niezależnych od woli człowieka
- Stosowania innych akcesoriów niż oryginalne firmy GRAF

## 11. Zasady BHP

### **Zasady BHP podczas prac montażowych**

Szereg prac podczas instalacji zbiornika zaliczane jest do prac szczególnie niebezpiecznych z uwagi na ryzyko wypadku.

Są to prace związane z:

- pracami wykonywanymi poniżej poziomu terenu (wykopy)
- pracami z użyciem urządzeń elektrycznych
- pracami podczas instalacji zbiornika.

Każdorazowo, niezależnie od tego, kto wykonuje prace przy montażu zbiornika – należy pamiętać o zachowaniu podstawowych wymagań bezpieczeństwa swojego i innych osób obecnych w czasie wykonywania prac. Prace z uwagi na szczególny charakter powinny być wykonywane w zespołach dwuosobowych. Pracownicy powinni używać tylko narzędzi i sprzętu sprawnych technicznie.

Zatrudnieni pracownicy powinni być wyposażeni w podstawową odzież roboczą, środki ochrony osobistej dostosowane do zakresu wykonywanych prac, sprzęt zabezpieczający w miejscu prowadzenia prac.

Powinni być przeszkoleni w zakresie stosowania środków zabezpieczających, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w miejscu zdarzenia wypadkowego.

[info@grafpolska.pl](mailto:info@grafpolska.pl)  
[www.grafpolska.pl](http://www.grafpolska.pl)

Odpowiedzi na ewentualne pytania mogą Państwo uzyskać w siedzibie firmy GRAF Polska, kontaktując się mailowo lub telefonicznie:

**GRAF Polska Sp. z o.o.**

ul. Unii Europejskiej 26, 96-100 Skierniewice

Tel. +48 46 834 86 50

e-mail: [info@grafpolska.pl](mailto:info@grafpolska.pl)

web: [www.grafpolska.pl](http://www.grafpolska.pl)

Serwis fabryczny:

Tel. +48 603 092 773

Tel. +48 667 704 703

e-mail: [serwis@grafpolska.pl](mailto:serwis@grafpolska.pl)

Formularze dotyczące zamówienia usługi serwisowej oraz formularz reklamacyjny dostępne są na stronach:

[pl.graf.info/kontakt/zamowienie-serwisu.html](http://pl.graf.info/kontakt/zamowienie-serwisu.html) oraz [pl.graf.info/formularz/reklamacja.html](http://pl.graf.info/formularz/reklamacja.html).